

Analyseprogram for Aller Vandværk - 2013 – 2023 (indvinding ca. 80.000 m³)

	Begrænset Kontrol	Normal Kontrol	Udvidet Kontrol	Uorganiske Sporstoffer	Organiske Mikroforureninger Aromater Organiske klorforbindelser	DGU nr. 143.137 + <u>DGU nr. 143.107</u> Boringskontrol Pesticider Methan + svovlbrinte <u>* undersøges også for -</u> <u>se nedenfor</u>	DGU nr. 143.427 Boringskontrol Pesticider Methan + svovlbrinte	DGU nr. 143.430 Boringskontrol Pesticider Methan + svovlbrinte
Udtagningssted	Lednings- nettet	Vandværket	Vandværket	Vandværket / Ledningsnet- tet	Vandværket	Boringen	Boringen	Boringen
Prøvetagnings- frekvens Antal pr. år	4	1	1	1	1	1/4	1/4	1/4
2013	X	X	X	X	X	X		
2014	X	X	X	X	X			
2015	X	X	X	X	X		X	X
2016	X	X	X	X	X			
2017	X	X	X	X	X	X		
2018	X	X	X	X	X			
2019	X	X	X	X	X		X	X
2020	X	X	X	X	X			
2021	X	X	X	X	X	X		
2022	X	X	X	X	X			
2023	X	X	X	X	X		X	x

***Aromater:** Benzen, toluen, xylener, naftalen

***Organiske klorforbindelser:** Trichlormethan, Tetrachlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-trichlorethan 1,2-dichlorethan

***Olieprodukter:** 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen og total olie(C₆ – C₃₅)